



Główne szyny zbiorcze AP 80 x 10 malowane
 Za płytami z rozłącznikami LD szyny zbiorcze AP 60 x 10
 Przekładniki w polach 1,2,7,8,12 zabudować z tyłu płyt montażowych

546.29.1808

UWAGA:

Kolorem czerwonym zaznaczono lokalizację montażu nowych przekładników prądowych.

P.P.W. Ekar sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 1

tel. 0-61/879-30-27

fax 0-61/879-32-32

INWESTOR: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

OBIEKT: Szpital Kliniczny ul. Szpitalna 27-33, 60-572 Poznań

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. E. Górnik

OPRACOWAŁ: mgr inż. Ł. Matuszewski

[Signature]
Matuszewski

PLIK: SKALA: DATA OPRAC: 08.2011

WERSJA:

NAZWA RYSUNKU: Montaż przekładników - wnętrze rozd. nn

NR. RYSUNKU:

2