

* elementy przestosowane do plombowania

UWAGI:

1. Liczniki, listwy - prod. Pozyton Częstochowa
2. Wszystkie urządzenia muszą być przystosowane do plombowania.
3. Ze względu że licznik EQM jest wyposażony w sygnalizację braku napięcia pomiarowego poszczególnych faz, a ponadto do liczników doprowadzone jest napięcie pomocnicze rezerwowe nie konieczne jest stosowanie RCON-3
4. Dla komunikacji RS485 obowiązuje szeregowy układ magistralny.

** - istn. uzwojenie przekładnika niewykorzystane 0,1/3kV (zaciski zaplombować)

P.P.W. Ekar sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 0-61/879-30-27
fax 0-61/879-32-32

INWESTOR:	Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera U.M. im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu
OBIEKT:	Szpital Kliniczny ul. Szpitalna 27-33, 60-572 Poznań
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. E.Górnik
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ł. Matuszewski
PLIK:	
SKALA:	
DATA OPRAC:	01.2012
WERSJA:	
NAZWA RYSUNKU:	Przystosowanie układów pomiarowych do wymagań TPA Schemat układu pomiarowego
NR. RYSUNKU:	4