

OPRAWY

A – oprawa typu SDS 136 1xT8 36W IP54

B – oprawa typu SDS 236 2xT8 36W IP54

C – oprawa typu BASE BP.N218 2xTC-L 18W IP44

E – oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem Monitor 1 1x8W IP20 t=2h

LEGENDA

Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm² układanymi p/t z osprzętem nieuszczelnionym.
W łazienkach stosować osprzęt kroploszczelny.

– Czujnik ruchu IP20

– Czujnik ruchu IP54

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – DODATKOWA
Samoczynne wyłączenie zasilania

BRIKSARCHITEKCI

60-757 Poznań, ul. Grottgera 6/2. T/F +48 61 661 11 33

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prowach Pokrewnych z 1994.02.04. (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.93.)

GŁÓWNY PROJEKTANT: PODPIS:

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. Jerzy Briks
nr uprawnień proj. 7131/1/P/2004

PROJEKTANT: PODPIS:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inż. Jan Misztak
nr uprawnień proj. 76/86/Pw

PRZEDSIĘWZIĘCIE/OBIEKT:

MODERNIZACJA SZATNI PRACOWNICZYCH
ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

LOKALIZACJA/ADRES:

ul. Szpitalna 27/33
61-572 Poznan

INWESTOR :

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

NAZWA :

INSTALACJA OŚWIETLENIA
RZUT PRZYZIEMIA

FAZA:

PB

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MIEJSCE/DATA: Poznań, 10.2012r.

1 : 50

NR RYSUNKU: E-02