



LEGENDA

Instalację wentylacji wykonoc przewodami typu YDyp 3x1.5mm² ukladanymi p/t z osprzętem nieuszczelnionym.
Instalację gniazd wykonoc przewodami typu YDyp 3x2.5mm² ukladanymi p/t z osprzętem nieuszczelnionym.
W łazienkach stosowoc osprzęt kroploszczelny.
— — urzadzenie kontroli dostępu, h=1.5m
— — przycisk ewakuacyjny, h=1.6m

BRIKSARCHITEKCI

46-257 Ponoć, ul. Górnego 6/2, 11F-448 61 661 11 33

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE/COPY RIGHTS RESERVED
Przeznaczenie: projekt i realizacja prac architektonicznych i inżynierskich
Opis: 100% (100% z 100%)
Z 1994-02-04 (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)

GŁÓWNY PROJEKTANT:

PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jerzy Biks
nr uprawnień pol. 71311/P/2004

PROJEKTANT:

PODPIS:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inż. Jan Włodek
nr uprawnień pol. 76/86/Pw

PRZEDSIĘWZIĘCIE/OBIĘKT:

MODERNIZACJA SZPITALI PRACOWNICZYCH
ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

LOKALIZACJA/ADRES:

ul. Szpitalna 27/33
61-572 Poznań

INWESTOR:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera
Uniwersyteku Medycznego
im. K. Marchkowskiego w Poznaniu

NAZWA:

INSTALACJA GNIĄZD I WENTYLACJI
RZUT PRZYZIEMIA

FAZA:

PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MIEJSCE/DATA: Poznań, 10.2012.

1 : 50 NR RYSUNKU: E-03

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – DODATKOWA

Samoczynne wyłączenie zasilania